ATS1744

Ripartitore di segnale e Isolatore a 4 vie per bus dati RS485 Centrali ATS (Axon, Advisor Advanced e Master).

Isolatore

L'ATS1744 è un modulo attivo che ha la funzione di ripartire e isolare il bus dati ATS. ATS1744 divide il bus principale in quattro distinti loop secondari completamente isolati e indipendenti. I loop secondari possono essere utilizzati dove sarà necessario creare una separazione elettronica e funzionale di fino a quattro sezioni del loop principale. In questo modo sarà possibile dividere il sistema in fino a quattro aree completamente indipendenti.

Sicurezza attiva


Ciascuno dei loop ha una funzionalità intrinseca a sicurezza attiva, quindi l'interruzione o il corto circuito su uno o più dei loop secondari non influisce sul funzionamento degli altri loop e/o del bus principale.

Sistema separato

Una centrale di controllo con sedici aree potrà avere fino a quattro isolatori, avendo l'accortezza di verificare e dimensionare correttamente il fusibile dell'alimentazione ausiliaria della centrale di controllo.

Installazione

La scheda ATS1744 può essere montata in un contenitore Axon o ATS Control Panel esistente che supporta il formato BB. L'unità lavora anche come ripetitore del bus. Se si utilizza un secondo ATS1744 a una distanza superiore a 100 m, sarà necessario un alimentatore separato.



Dettagli

- Ripartitore / Isolatore bus dati a 4 vie
- Alloggiabile in tutti i contenitori serie ATS
- Indicatori a led a bordo scheda per indicazioni del traffico dei dati
- Funzionamento in sicurezza attiva

ATS1744

Ripartitore di segnale e Isolatore a 4 vie per bus dati RS485 Centrali ATS (Axon, Advisor Advanced e Master).

Specifiche tecniche

General

Accessory group	Advisor Advanced, ATS Master, Axon
Type	Module

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57